


код образца (пробы)

AP 192 5.П.2

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат испытания	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3.4)	НД на методы испытания
1	2	3	4	5	6
№ 176	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/ 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/ 100 мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	27	не более 50	КОЕ/ мл	

Испытания проводили:

Должность	Подпись	ФИО
Врач бактериолог		Е.В. Сафонова

Протокол испытаний № 6412 5.П.

Общее количество страниц: 2; страница

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

Протокол испытаний № 6412 5.П.

Общее количество страниц 2: страница

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ